

Отчет об исполнении предписания № 202/1/101 ТО НД № 5

УНД ГУ МЧС России по Алтайскому краю

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Инструкция о мерах пожарной безопасности выполнена с отступлением от требований, а именно разработана без учета специфики пожарной опасности здания	15.11.2013	03.06.2013
2	В подвале эксплуатируются светильники без колпаков	15.11.2013	20.06.2013
3	В подвальном помещении складированы пожароопасные материалы	15.11.2013	28.05.2013
4	Не разработан план эвакуации для актового зала	15.11.2013	28.06.2013
5	Не проводятся практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте по организации эвакуации	15.11.2013	с 01.09.2013 регулярные тренировки (журнал проведения тренировок)
6	Соединение электропроводки в помещениях осуществляется методом скрутки	15.11.2013	23.07.2013
7	Отсутствует второй эвакуационный выход со второго этажа здания	15.11.2013	04.08.2014
8	Для отделки пола в общем коридоре 2 этажа используются материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, Д3, Т2	15.11.2013	26.07.2013
9	Происходит использование электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты (выжигатели)	15.11.2013	07.08.2013
10	Отсутствуют дымовые пожарные извещатели в актовом зале	15.11.2013	23.07.2013
11	Деревянные конструкции сценической коробки, горючие декорации сценического оформления в актовом зале не обработаны огнезащитным составом	15.11.2013	28.08.2013
12	Привести в исправное состояние наружную пожарную лестницу	15.11.2013	26.07.2014

Директор



Н.Н. Близнякова

АКТ (СПРАВКА)

об итогах организации, подготовки и проведения учебной тренировки

Во исполнение приказа директора от 5 сентября 2014 года №132.

«О проведении учебной тренировки по эвакуации и тушению условного пожара» в МБОУ ДОД «ЦТДМ» проведена учебная тренировка 26, 29 сентября 2014 года.

Мероприятие проводилось в соответствии с утвержденным директором планом проведения тренировки, включающим в себя четыре этапа.

В период двух подготовительных этапов проводились теоретические и практические занятия со всеми категориями сотрудников, проверка систем автоматической противопожарной защиты объекта. Педагогами в объединениях проведены инструктажи по пожарной безопасности с использованием буклета и обучающихся фильмов.

На третьем этапе тренировки **26 сентября 2014 года** было имитировано возникновение очага возгорания в 13ч.57мин.

Возникновение «очага» возгорания было обнаружено вахтером Чирцовой И.Н., который передал сообщение о задымлении зам.директору АХР Чкаловой Е.И.

В 13ч.57 мин. Чирцовой И.Н. включена система оповещения, организовано открытие запасных выходов (1 этаж – Кавун Г.В., 2 этаж – Феданюк И.А.), сообщено в пожарную охрану: место, время, адрес возникновения пожара.

В 13ч.58 мин. - начата общая эвакуация с объекта.

В 14ч.00мин. – эвакуация завершена построением во дворе объекта.

Общее количество принявшее участие в учебной тренировки – 30 человек.

29 сентября 2014 года для первой смены обучающихся и педагогического персонала проводилась учебная тренировка.

Возникновение «очага» возгорания было обнаружено зам.директора по УВР Ермаковой Л.П., которая передала сообщение о задымлении зам.директору АХР Чкаловой Е.И.

В 10ч.07 мин. Чирцовой И.Н. включена система оповещения, организовано открытие запасных выходов (1 этаж – Кавун Г.В., 2 этаж – Феданюк И.А.), сообщено в пожарную охрану: место, время, адрес возникновения пожара.

В 10ч.08 мин. - начата общая эвакуация с объекта.

В 10ч.10мин. – эвакуация завершена построением во дворе объекта.

Общее количество принявшее участие в учебной тренировки – 57 человек.

Директором отмечено, что итоги тренировки в целом положительные, все системы автоматической противопожарной защиты сработали, цели и задачи тренировки достигнуты.

АКТ
о проведении учебной тренировки по противопожарной безопасности в
МБОУ ДОД «ЦТДМ»

29 октября 2013 г.

Мероприятие проводилось в соответствии с утвержденным планом проведения тренировок. Предварительно по плану проводились теоретические занятия со всем работниками.

29 октября 2013 года в 14 ч. 08 мин. было имитировано возникновение очага возгорания возле кабинета №20. Включена система оповещения, организовано открытие запасных эвакуационных выходов, сообщено в ближайшую пожарную охрану (место, время, адрес возникновения пожара). Начата общая эвакуация с объекта.

В 14 ч. 11 мин. - эвакуация завершена.

Во время эвакуации были отмечены недостатки в связи с неправильными действиями работниками учреждения:

- отсутствие списка обучающихся, присутствующих на занятии или журнала посещаемости обучающихся, у педагогов Ю.И.Гельмель, Р.В.Петровой.
- неправильная организация эвакуации обучающихся педагогом Ю.И.Гельмель

Эвакуация была завершена общим построением во дворе объекта. В эвакуации задействовано 25 - обучающихся и 15 - работников учреждения.

Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации людей.

Руководителем учреждения отмечено, что тренировка в целом прошла положительно, система АПС сработала нормально, цели и задачи тренировки достигнуты.

Зам. директора по АХР


_____ /Е.И.Чкалова/

Директор МБОУ ДОД «ЦТДМ»


_____ /Н.Н.Близнякова/