



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ТО НД №5 УНД ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

658820, Алтайский край, г. Славгород, ул. Володарского №192, тел.8 (38568) 5-38-37

email: slav2gpsc@akugps.altkr.sibrc.mchs.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 202/1/101

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Юридическому лицу: Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Центр детско-юношеского творчества"

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Славгорода, Яровое, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору Огорокова А.А., № 202 от 16.04.2013 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10:00 час «22» мая 2013 года, по 15:00 час «28» мая 2013 года, общей продолжительностью 5 (пять) рабочих дней проведена проверка заместителем главного государственного инспектора г. Славгорода, г. Яровое, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору Базенко Виталием Викторовичем территории и помещений МБОУ ДОД «Центр детско-юношеского творчества» в г. Славгороде, ул. Ленина 164, г. Славгороду, ул. Ленина 164/1, г. Славгород, ул. Первомайская 202а/1, совместно с Директором Близняковой Натальей Николаевной

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятия по надзору :

| № предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Инструкция о мерах пожарной безопасности выполнена с отступлением от требований, установленных разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ: а именно разработана без учета специфики пожарной опасности здания (класса функциональной пожарной опасности). | п.2 ППР в РФ В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения. Раздел XVIII. | 15.11.2013г. | |
| 2. | В подвале эксплуатируются светильники (электрические лампы) без колпаков (рассеивателей). | п.42 ППР в РФ, Запрещается: обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. | 15.11.2013г. | |

| | | | | |
|----|---|--|--------------|--|
| 3. | В подвальном помещении складированы пожароопасные материалы, (бумага, целлулоид). | п.23 ППР в РФ, На объектах запрещается: А) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности. | 15.11.2013г. | |
| 4. | Не разработан для актового зала локальный план эвакуации. | п.6.2.1, ГОСТР 12.2.143-2009; планы эвакуации могут быть этажными, секционными, локальными и сводными (общими). Локальные планы эвакуации следует разрабатывать для отдельных помещений (номеров гостиниц, общежитий, больничных палат, кают пассажирских судов и т.п). | 15.11.2013г. | |
| 5. | Не проводятся практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, по организации эвакуации. | п.12 ППР в РФ, на объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте. | 15.11.2013г. | |
| 6. | Соединение электропроводки в помещениях осуществляется методом скрутки | статья 4 п.4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» На существующие здания, сооружения и строения, запроектированные и построенные в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности, положения настоящего Федерального закона не распространяются, за исключением случаев, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий, сооружений и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара. В таких случаях собственник объекта или лицо, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями, должны принять меры по приведению системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона; п.2.1.21 ПУЭ 7 изд; соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должно производиться при помощи опрессовки, пайки, сварки, или сжимов. | 15.11.2013г. | |
| 7. | Отсутствует второй эвакуационный выход со второго этажа здания. | п.6.13 СНИП 21-01-97*; не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий класса: Ф1.1; Ф1.2; Ф2.1; Ф2.2; Ф3; Ф4; Ф 4 - здания научных и образовательных учреждений, научных и проектных организаций, органов управления учреждений, в том числе: а) Ф 4.1 - здания общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования детей, образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования; | 15.11.2013г. | |

| | | | | |
|-----|---|---|--------------|--|
| 8. | Для отделки пола в общем коридоре 2 этажа используются материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, Д3, Т2. | статья 4 п.4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» На существующие здания, сооружения и строения, запроектированные и построенные в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности, положения настоящего Федерального закона не распространяются, за исключением случаев, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий, сооружений и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара. В таких случаях собственник объекта или лицо, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями, должны принять меры по приведению системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона; п. 6.25* СНИП 21-01-97*; в зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. | 15.11.2013г. | |
| 9. | Происходит использование электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты. | п. 42 ППР в РФ; Запрещается: пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. | 15.11.2013г. | |
| 10. | Отсутствуют дымовые пожарные извещатели в актовом зале. | п.3, НПБ 110-03; Тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определяется организацией-проектировщиком в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых зданий и помещений с учетом требований действующих нормативно-технических документов. Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 6.1, 7, 9, 10, 13 таблицы 1, пунктах 14 - 19, 26 - 29, 32 - 38 таблицы 3 при применении автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями. Таблица 1, п.9 Здания общественного и административно-бытового назначения необходимо оборудовать автоматической пожарной сигнализацией. | 15.11.2013г. | |
| 11. | Деревянные конструкции сценической коробки, горючие декорации сценического оформления в актовом зале, не обработаны | п.108 ППР в РФ; Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки | 15.11.2013г. | |

| | | | |
|-----|--|--|--------------|
| | огнезащитным составом. | в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия. | |
| 12. | Привести в исправное состояние наружную пожарную лестницу. | п. 24 ППР в РФ, Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний. | 15.11.2013г. |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридическими лицами вправе обжаловать настоящее предписание в порядке установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Славгорода,
Яровое, Бурлинского, Ключевского,
Кулундинского, ННР, Табунского,
Хабарского районов по пожарному надзору
Базенко В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

28 мая 2013 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

2013 г.



(должность, фамилия, инициалы)